

NIEDERSCHRIFT

über die 7. Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Gemeinde Schkopau am 18.06.2015

Anlage 1

Forderungen aus den Begehungen zur Sicherung der Gerätehäuser der Ortsfeuerwehren, der Gefahrenanalysen und der Begehungen durch das Gewerbeaufsichtsamt

Sicherheit:

Hohenweiden:	- Vergitterung von 4 Fenstern - Einbau einer neuen Eingangstür - Ersatz Schloss durch neues Schließsystem - Garage: Erneuerung Tür, Fenster verschweißen	Angebot abgefragt
Ermilitz:	- Sicherung der Rolltore durch Einbetonieren des Schlosskastens und Austausch des einfachen Schließzylinders - Sicherung der Eingangstür durch Austausch Schließzylinder - Vergitterung von insgesamt 13 Fenstern (Vorder-, Giebel- u. Rücks.)	Auftrag erteilt
Wallendorf:	- Vergitterung von insgesamt 10 Fenstern - Einbau fester Elemente in Rolltore	Angebot abgefragt

NIEDERSCHRIFT

über die 7. Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Gemeinde Schkopau am 18.06.2015

Anlage 1

Gefahrenanalyse:

Röglitz: - Gerätehaus: Tore zu niedrig, Fußboden erneuern, Eingangstür (feuerhemmend) erneuern, da zu klein - im Tank- und Schlauchlager Beleuchtung installieren - Außenanlagen nicht ausreichend beleuchtet - Installation selbstleuchtender Lichtschalter im Eingangsbereich - Einbau von Fluchttüren - kein rutschhemmender Belag vorhanden - Mindestbreiten von Türen sind nicht vorhanden - Sicherheitsabstände bei Tordurchfahrten sind nicht ausreichend - Abstände zw. Fahrzeugen, Geräten bei geöffneten Türen nicht ausreichend - Verkehrswege nicht frei begehbar	Auftrag erteilt
Raßnitz: - Vergitterung von 2 Fenstern - Einbau v. Drückergarnituren mit Panikfunktionen in Fluchtwegtüren - Geländer an Außentreppe - zusätzliche Schlüssel für neue Kameraden	Auftrag erteilt Auftrag erteilt vorerst 5 Schlüssel von 14 beauftrag

NIEDERSCHRIFT
über die 7. Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Gemeinde Schkopau am 18.06.2015

Anlage 1

Gewerbeaufsicht:

Burgliebenau:	- Installation einer Abgasabsauganlage	HH 2016
Bündorf:	- Tor erneuern	HH 2016
Hohenweiden:	- Feuchtigkeitsschäden - Installation einer Abgasabsauganlage	Angebot abgefragt HH 2016
Lochau:	- Fußboden nicht rutschhemmend - Installation einer Abgasabsauganlage	Angebot abgefragt HH 2016
Knapendorf:	- Reparatur Abgasabsauganlage	Auftrag erteilt
Korbetha:	- Handläufe an Treppe zu Dusche und Keller fehlen - Feuchteschäden Fahrzeughalle - Installation einer Abgasabsauganlage	Ende 2015 oder erst 2016 Freileiken von Mitteln für 2015 da dringend HH 2016
Schkopau:	- Installation einer Abgasabsauganlage	HH 2016