

NIEDERSCHRIFT

über die 7. Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Gemeinde Schkopau am 18.06.2015

Anlage 2

Forderungen aus den Begehungen der Grundschulen, Horte und Kitas durch das Gesundheitsamt (Hygiene), das Landesamt für Verbraucherschutz (Gewerbeaufsichtsamt Süd und Sicherheitstechnischer Dienst), der medical airport service GmbH sowie der Polizei mit Ordnungsamt und Schulträger, Saalekreis SG Brandschutz

Grundschulen:

Döllnitz:	- Prüfung Blitzschutzanlage.....	Auftrag erteilt
	- Gitterrost am Eingang erneuern (Maschen zu breit).....	Angebot abgefordert
	- rauchdichte Tür im 2. OG mit Feststellanlage.....	Auftrag erteilt
Raßnitz:	- Unebenheiten auf Verkehrsweg zwischen den Gebäuden und Parkplatz.....	mit Bau Sporthalle
Schkopau:	- Prüfung ortsfeste Geräte.....	Auftrag erteilt
	- Prüfung Blitzschutzanlage.....	erledigt
	- Einbau von Fluchttoren im Schul- und Ökogarten.....	HH 2016
Wallendorf:	- Prüfung Blitzschutzanlage.....	Auftrag erteilt
	- Werkraum im Keller völlig ungeeignet.....	noch kein Lösungsansatz
	- Fußbodenbelag in Klasse 3 (evtl. auch in anderen Klassenräumen) erneuern.....	erledigt
	- Gitterrost am Eingang erneuern (Maschen zu breit).....	Auftrag erteilt
	- Schimmelbildung Unterrichtsräume.....	erledigt durch Hausmeister
	- Treppengeländer ermöglichen das Übersteigen, Höhe muss mindestens 1,10m lotrecht über Stufenvorderkante betragen.....	zur Kenntnis genommen (Richtl.)
	- Handläufe an Treppen fehlen.....	HH 2016
	- im Gestalten- und Computerraum kein Estrichfußboden, keine blendfreie Arbeitsplatzbeleuchtung.....	in Prüfung
	- Außensportanlagen: Kein Spielfeld vorhanden, Sprunggrube und Anlaufbahn nicht normgerecht, keine gesicherte Wurfanlage vorhanden.....	in Prüfung
	- Musikraum EG – 2. Fluchtweg fehlt.....	in Prüfung da Baugenehmigung
	- Feuchtigkeitsschäden im Kellergeschoss.....	in Prüfung

NIEDERSCHRIFT

über die 7. Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Gemeinde Schkopau am 18.06.2015

Anlage 2

Horteinrichtungen :

Döllnitz:	- unzureichender Sonnenschutz.....	bekannt, keine Mittel für 2015
Raßnitz:	- Fliesen im Begegnungsraum am Eingang nicht ausreichend rutschhemmend.....	Auftrag erteilt
	- hohe Lärmbelastung im Begegnungs- und den Gruppenräumen.....	HH 2015
	- WC's im EG sanierungsbedürftig, Erneuerung Waschbecken u. Armaturen durch Hausmeister.....	Neubau HH 2016
	- Aufenthaltsräume und Flurbereich malermäßig renovieren	erledigt durch Servicestation
	- Trennwände der Kabinen im Sanitärbereich schadhaft, Verankerungen verrostet.....	Neubau HH 2016
	- Maßnahmen zu Schallschutz in den Aufenthaltsbereichen notwendig.....	zur Kenntnis genommen
Schkopau:	- Prüfung ortsfeste Geräte.....	Auftrag erteilt
	- Renovierung der "Teestube" erforderlich.....	erledigt durch Servicestation
	- Sandwechsel erforderlich.....	erfolgt durch Servicestation
Wallendorf:	- Wandschäden in der Fensterfront der Garderobe.....	erledigt

Kindertagesstätten:

Döllnitz:	- Prüfung ortsfeste Geräte	Auftrag erteilt
Ermiltz:	- Aufenthaltsbereiche malermäßig renovieren.....	erledigt durch Servicestation
	- Bad der Gruppe 1 schadhafte Wand- und Bodenfliesen erneuern.....	Auftrag erteilt
	- Handläufe an Treppen zum Heizraum und Keller fehlen.....	erledigt
	- Feuchteschäden mit Salpeterbildung im Keller (Lager).....	in Prüfung
	- brandschutztechnische Abschottung Treppenhaus.....	HH 2016
	- Panikverschlüsse Außentüren nachrüsten.....	Auftrag erteilt
	- Brandschutztür zum Keller.....	Auftrag erteilt

NIEDERSCHRIFT **über die 7. Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Gemeinde Schkopau am 18.06.2015**

Anlage 2

Hohenweiden: - Prüfung ortsfeste Geräte.....erledigt
 - Rauchmelder nicht funktionstüchtig.....erledigt
 - Geruchsbelästigung im Bad der Krippenkinder.....in Prüfung
 - Konstruktion der Töpfenspüle unhygienisch und unpraktikabel.....in Prüfung
 - Sonnenschutzeinrichtungen im Außenbereich (Schirme) nur bedingt einsetzbar.....in Prüfung
 - Feststellanlage für Brandschutztür nachrüsten.....Auftrag erteilt

Lochau: - Prüfung ortsfeste Geräte.....Auftrag erteilt

Raßnitz: - Prüfung ortsfeste Geräte.....Auftrag erteilt

Röglitz: - Prüfung ortsfeste Geräte.....erledigt

Schkopau: - Weiterführung der Erneuerung der elektrischen Anlagen.....HH 2016
 - Rauchmelder nicht funktionstüchtig.....erledigt
 - Prüfung Blitzschutzanlage.....erledigt
 - Splitterschutzfolie auf nicht bruchsicheren Glasflächen aufbringen.....erledigt
 - separater Pausenraum für die Beschäftigten fehlt.....in Prüfung
 - hohe Lärmbelastung.....HH 2015

Wallendorf: - Prüfung ortsfeste Geräte.....erledigt
 - Prüfung Blitzschutzanlage.....erledigt

Sporthallen:

Wallendorf: - fehlender Prallschutz am Geräteraumtor.....in Prüfung
 - scharfe Kanten am Geräteraumtor.....in Prüfung
 - Prüfung, ob richtiges Tor eingebaut wurde (Sicherheitsanforderungen).....in Prüfung
 - Nachhall ist zu hoch, Messung soll erfolgen.....in Prüfung